



RAUCHMELDER PRÜFSPRAY

EIGENSCHAFTEN:

2m Rauchmelder Prüf spray ermöglicht die sichere Prüfung von optischen bzw. fotoelektrischen Rauchmeldern. Bei der Betätigung des Testknopfes am Rauchmelder, wird in der Regel nur die Funktion der elektronischen Komponenten getestet. Deshalb ist es unerlässlich, die optischen Sensoren mit einem geeigneten Prüfmittel zu kontrollieren.

Zur Prüfung des Rauchmelders darf kein Zigaretten- oder Kerzenrauch verwendet werden, da der Melder dadurch verschmutzen oder sogar beschädigt werden kann.

2m Rauchmelder Prüf spray hinterlässt keine Rückstände und prüft optische Rauchmelder verlässlich, schnell und ohne zusätzliche Hilfsmittel.

- einfache Anwendung
- verdunstet ohne Rückstände
- Inhalt reicht für ca. 150 Anwendungen

ANWENDUNGSGEBIETE:

2m Rauchmelder Prüf spray zur Überprüfung von optischen bzw. fotoelektrischen Rauchmeldern in regelmäßigen Abständen (Empfehlung 2-3x jährlich) verwenden, um die einwandfreie Funktion der Melder zu gewährleisten.

Zum Einsatz in:

- privaten Häusern und Wohnungen
- gewerblichen und industriellen Objekten
- öffentlichen Einrichtungen

ANWENDUNG:

Vor der Anwendung von 2m Rauchmelder Prüf spray muss der Behälter intensiv geschüttelt werden. Prüf spray aus einer Entfernung von ca. 20 cm für 3-4 Sekunden in Richtung der Detektoröffnung am Rauchmelder sprühen.

Da die Sensoren in Prüfintervallen von bis zu 40 Sekunden arbeiten, den Vorgang ggf. in Abständen von einigen Sekunden mehrfach wiederholen, bis der Rauchmelder auslöst. Erfolgt auch nach wiederholten Versuchen keine Reaktion, ist der Rauchmelder defekt und muss ausgetauscht oder repariert werden.

ERHÄLTICHE GEBINDE:

200 ml Aerosol

Art.Nr.: 200910

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

